

工程联系单

编号: YQJYHY-GC-033-2023

工程名称	云启锦悦花园项目	主送单位	安徽启信置业有限责任公司
发文单位	中建四局第六建设有限公司	抄送单位	安徽国合工程咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司

联系内容:

由我单位承建的云启锦悦花园项目,屋面防水做法设计有 2mm 厚自粘聚合物改性沥青防水涂料。

经查阅图集,无“自粘聚合物改性沥青防水涂料”、“聚合物改性沥青防水涂料”产品。聚合物改性沥青防水材料通常为卷材。

建议将屋面防水涂料调整为 2.0mm 厚非固化橡胶沥青防水涂料。

请相关单位予以确认。

施工单位章:

项目经理:

日期:

2023 年 11 月 15 日

监理单位意见:

同意,请设计单位确认。

监理单位章:

监理工程师:

日期:

2023 年 11 月 15 日

设计单位意见:

同意修改防水材料,具体以变更单为准。

设计单位章:

项目负责人:

日期:

2023 年 11 月 17 日

建设单位意见:

同意修改防水材料,具体以变更单为准。

建设单位章:

项目负责人:

日期:

2023 年 11 月 18 日

备注:本联系单一式六份,由各单位签字盖章确认后,建设单位、施工单位各留存两份,设计单位、监理单位各留存一份。