

2023.10.10

工程联系单

编号：YQJYHY-GC-030-2023

工程名称	云启锦悦花园项目	主送单位	安徽启信置业有限责任公司
发文单位	中建四局第六建设有限公司	抄送单位	安徽国合工程咨询有限责任公司 华东建筑设计研究院有限公司 安徽省综合交通研究院股份有限公司
联系内容： 由我单位承建的云启锦悦花园项目，部分墙体设计为实心砖砌筑。我司统一采用混凝土砖砌筑实心砖墙体，砖的强度不低于 MU10，密度等级$<2000\text{kg/m}^3$。砖尺寸为 $200\times 95\times 53\text{mm}$、$200\times 115\times 53\text{mm}$、$200\times 115\times 95\text{mm}$。 请相关单位予以确认。 施工单位章：(签约无效) 项目经理：[Signature] 日期：2023 年 6 月 20 日 监理单位意见： 同意，请设计单位确认。 监理单位章：[Stamp] 监理工程师：[Signature] 日期：2023 年 6 月 20 日 设计单位意见： 经复核，实心砖强度、密度能够满足原设计要求。 设计单位章：[Stamp] 项目负责人：[Signature] 日期：2023 年 6 月 21 日 设计单位意见： 经复核实心砖强度、密度能够满足幼儿园、幼儿园门卫原设计要求。 根据合肥市城乡建设局5月发文关于推动新型墙体材料发展要求，建议使用废渣混凝土砖。 设计单位章：[Stamp] 项目负责人：[Signature] 日期：2023 年 6 月 23 日 建设单位意见： 同意按设计意见执行。 建设单位章：[Stamp] 项目负责人：[Signature] 日期：23 年 6 月 26 日			

备注：本联系单一式七份，由各单位签字盖章确认后，建设单位、施工单位各留存两份，设计单位、监理单位各留存一份。